

Instruks nummer: Overnatting i byggverk som ikke er bygd for formålet.doc	Rev nr : D Revidert av : Torbjørn Høyland Rev dato : 27.03.2019	BvS
---	---	------------

Overnatting i skoler, barnehager, kirker etc.

Instruks gjelder for overnatting i byggverk som ikke er bygd for overnattingsformål (som skoler, barnehager og kirker) i kommunene: Audnedal, Farsund, Hægebostad, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal og Åseral.

Følgende tiltak må være etablert:

1. Det skal være minimum én våken nattevakt.
2. Det skal være en ansvarshavende som er over 18 år.
3. Ansvarshavende skal ha navneliste over overnattingsgjestene.
4. Nattevakter og ansvarshavende skal ha tilgang på telefon.
5. Overnattingsrom skal ha direkte utgang til terreng.
6. Det skal ikke være bygningsmessige avvik på brannsikkerheten.
7. Det skal være utarbeidet instruks beregnet for overnattingsformålet.
8. Alle skal kjenne instruksene og vite hvordan de skal handle ved brann.
9. Alle skal kjenne rømningsveiene.
10. Ansvarshavende og vakter skal kjenne plassering og riktig bruk av slokkeutstyret.

Følgende informasjon skal meldes til brannvesenet før overnatting:

- Hvor mange skal overnatte.
- Navn og telefonnummer til ansvarshavende.

Overnatting i bygninger med brannalarmanlegg i henhold til HO-1/91 eller 2/98.


Der hvor godkjent brannalarmanlegg er montert skal det være røykvarslere i alle rom hvor overnatting skal foregå. Ansvarshavende skal være plassert slik at denne oppfatter alarmklokkene dersom byggets alarmanlegg utløses. I hvert rom med overnatting skal det være en romansvarlig, denne skal sørge for å varsle ansvarshavende dersom noe skjer på dennes rom. Rom som har røykdetektorer knyttet til det ordinære alarmanlegget trenger ikke romansvarlig.


Overnatting i bygninger uten brannalarmanlegg

Der hvor det ikke er montert brannalarmanlegg skal det monteres røykvarslere i alle rom hvor overnatting skal foregå. Det skal i tillegg være våken nattevakt plassert i tilhørende korridorer/rømningsveier. I hvert rom med overnatting skal det være en romansvarlig, denne skal sørge for å varsle ansvarshavende dersom noe skjer på dennes rom.

Dersom det er gjennomført kvalifisert brannteknisk vurdering av bygningen sett i forhold til overnatting, så vil den gjelde foran denne instruksjonen.

Med hilsen


Jon Inge Aasen
Brannsjef


Torbjørn Høyland
Seksjonsleder forebyggende

**VED BRANN OG AKUTT
FORURENSNING TLF 110**

www.brannsor.no

Sentralbord: 38 27 01 10
Fax, Farsund: 38 38 24 71
Fax Mandal: 38 26 48 62
e-post: post@brannsor.no

Mandal
Postboks 272
4503 Mandal

Farsund
Lundevågveien 9
4550 Farsund